



ES CERTIFIKÁT

Notifikovaný subjekt č. 0843

CPR Notifikovaný subjekt UL International (UK) Ltd., Wonersh House, The Guildway,
Old Portsmouth Road, Guildford, Surrey, GU3 1LR, Spojené království

Osvědčení o stálosti vlastností, 0843–CPR–0408

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 305/2011/EU (Nařízení o stavebních výrobcích neboli CPR) ze dne 9. března 2011, se toto osvědčení vztahuje na stavební výrobek

K-FLEX K-FIRE ACRYLIC (akrylový tmel)

Těsnění průchodů a rovinných spár Klasifikováno pro použití v pružných a pevných stěnách a pevných podlahách

Tmel používaný k utěsnění kolem kabelů a kovových trubek pro vytvoření utěsnění průchodu tak, aby se obnovila protipožární odolnost stěnových a podlahových konstrukcí tam, kde byly opatřeny otvory pro průchod vedení. Těsnicí hmota může být také použita k utěsnění rovinných spár a spojů v konstrukcích stěn a podlah, aby se obnovila protipožární odolnost stěnových a podlahových konstrukcí v místě dosednutí nebo spár. K-FLEX K-FIRE ACRYLIC (akrylový tmel) se dodává v tekuté formě v patronách 310 ml. Těsnicí hmota je pistolí vpravena do otvoru v nebo mezi oddělovacím prvkem/prvky a případně kolem vedení do určité hloubky za použití různých podkladových materiálů.

uvedený na trh pod názvem nebo ochrannou značkou

L'ISOLANTE K-FLEX S.p.A.
Via Don G. Locatelli 35, 20877, Roncello, MB

Itálie a vyráběný ve výrobním závodě (závoděch)

A/003

Toto osvědčení potvrzuje, že všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností, popsaná v

ETA 17/1047, vydaná 21.12.2017 a ETA 17/1048, vydaná 21. 12. 2017

a

ETAG 026-2 a ETAG 026-3 (použitá jako EAD)

v systému AVCP 1 pro vlastnosti, uvedené v ETA, jsou platná, a že výrobní kontroly v závodě prováděné výrobcem se vyhodnocují tak, aby byla zajištěna

stálost vlastností stavebního výrobku.

Tento certifikát byl poprvé vydán 21. prosince 2017 a zůstane v platnosti, dokud nebude ETA, EAD, stavební výrobek, metody AVCP ani výrobní podmínky v závodě významně pozměněny, pokud nebude pozastaven nebo zrušen notifikovaným certifikačním orgánem výrobku.

21. prosince 2017

Ing. Chris Johnson, inženýr

UL International (UK) Limited
Wonersh House, The Guildway, Old Portsmouth Road,
Guildford, Surrey, GU3 1LR, United Kingdom
27-CP-F0855 verze: 1.1

www.kflex.cz



ES CERTIFIKÁT

Notifikovaný subjekt č. 0843

CPR Notifikovaný subjekt UL International (UK) Ltd., Wonersh House, The Guildway,
Old Portsmouth Road, Guildford, Surrey, GU3 1LR, Spojené království

Příloha: Podrobný informační list

Číslo certifikátu: 0843-CPR-0408

Popis výrobku/zařízení: K-FLEX K-FIRE ACRYLIC (akrylový tmel)

Určení žadatele: L'ISOLANTE K-FLEX S.p.A., Via Don G. Locatelli 35, 20877, Roncello, MB Italy

Informace o výrobku

K-FLEX K-FIRE ACRYLIC (akrylový tmel)
Těsnivo

Uvedený výrobek vyhovuje:

A – Všem platným požadavkům dle ETA 17/1047 a ETA 17/1048

Datum vydání platné ETA:

ETA 17/1047, vydaná 21.12.2017 a ETA 17/1048, vydaná 21. 12. 2017

21. prosince 2017

Ing. Chris Johnson, inženýr