



ES CERTIFIKÁT

Notifikovaný subjekt č. 0843

CPR Notifikovaný subjekt UL International (UK) Ltd., Wonersh House, The Guildway,
Old Portsmouth Road, Guildford, Surrey, GU3 1LR, Spojené království

Osvědčení o shodě systému kontroly výroby, 0843–CPR–0407

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 305/2011/EU ze dne 9. března 2011 (Nařízení o stavebních výrobcích neboli CPR), se toto osvědčení vztahuje na stavební výrobek

K-FLEX K-FIRE COATING (nátěr)

Těsnění průchodů a rovinných spár Klasifikováno pro použití v pružných a pevných stěnách a pevných podlahách

K-FLEX K-FIRE COATING (nátěr) je nástřikový nátěrový výrobek, který se nanáší na jednu nebo obě strany desky z kamenné vlny, desky z minerálních vláken, aby se vytvořil systém těsnění průchodu, na který odkazuje K-FLEX K-FIRE BOARD (deska) nebo systém těsnění rovinných spár. K-FLEX K-FIRE COATING (nátěr) je určen pro obnovení protipožární odolnosti stěnových a podlahových konstrukcí tam, kde byly opatřeny otvory pro průchod jednoduchého či vícenásobného vedení, nebo kde se vyskytují spáry mezi stěnami a podlahou.

uvedený na trh pod názvem nebo ochrannou značkou

L'ISOLANTE K-FLEX S.p.A.
Via Don G. Locatelli 35, 20877, Roncello, MB

Itálie a vyráběný ve výrobním závodě (závodech)

A/003

Toto osvědčení potvrzuje, že všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností, popsaná v

ETA 17/1021, vydané 21. 12. 2017

a

ETAG 026-3 (použitá jako EAD)

v systému 1 (nebo 1+) pro vlastnosti, uvedené v ETA, jsou platná, a že výrobní kontroly v závodě prováděné výrobcem se vyhodnocují tak, aby byla zajištěna

stálost vlastností stavebního výrobku.

Tento certifikát byl poprvé vydán 21. prosince 2017 a zůstane v platnosti, dokud nebude ETA, EAD, stavební výrobek, metody AVCP ani výrobní podmínky v závodě významně pozměněny, pokud nebude pozastaven nebo zrušen notifikovaným certifikačním orgánem výrobku.

21. prosince 2017

Ing. Chris Johnson, inženýr

UL International (UK) Limited
Wonersh House, The Guildway, Old Portsmouth Road,
Guildford, Surrey, GU3 1LR, United Kingdom
27-CP-F0855 verze: 1.1

www.kflex.cz



ES CERTIFIKÁT

Notifikovaný subjekt č. 0843

CPR Notifikovaný subjekt UL International (UK) Ltd., Wonersh House, The Guildway,
Old Portsmouth Road, Guildford, Surrey, GU3 1LR, Spojené království

Příloha: Podrobný informační list

Číslo certifikátu: 0843-CPR-0407

Popis výrobku/zařízení: K-FLEX K-FIRE COATING (nátěr)

Určení žadatele: L'ISOLANTE K-FLEX S.p.A., Via Don G. Locatelli 35, 20877, Roncello, MB Italy

Informace o výrobku

K-FLEX K-FIRE COATING (nátěr)
Nátěr pro desky z minerální vlny

Uvedený výrobek vyhovuje:

A – Všem platným požadavkům dle ETA 17/1021

Datum vydání platné ETA:

ETA 17/1021, vydané 21. 12. 2017

21. prosince 2017

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Chris Johnson'.

Ing. Chris Johnson, inženýr