



ES CERTIFIKÁT

Notifikovaný subjekt č. 0843

CPR Notifikovaný subjekt UL International (UK) Ltd., Wonersh House, The Guildway,
Old Portsmouth Road, Guildford, Surrey, GU3 1LR, Spojené království

Osvědčení o shodě systému kontroly výroby, 0843–CPR–0412

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 305/2011/EU (Nařízení o stavebních výrobcích neboli CPR) ze dne 9. března 2011, se toto osvědčení vztahuje na stavební výrobek

K-FLEX K-FIRE EX MORTAR (malta)

Těsnění průchodů klasifikováno pro použití v pružných a pevných stěnách a pevných podlahách

Malta používaná k utěsnění kolem kabelů a kovových trubek pro vytvoření utěsnění průchodu pro obnovení protipožární odolnosti stěnových a podlahových konstrukcí tam, kde byly opatřeny otvory pro průchod vedení. K-FLEX K-FIRE EX MORTAR (malta) se dodává jako suchý materiál, a před instalací se míchá s vodou v požadovaném poměru.

uvedený na trh pod názvem nebo ochrannou značkou

L'ISOLANTE K-FLEX S.p.A.
Via Don G. Locatelli 35, 20877, Roncello, MB Itálie

a vyráběný ve výrobním závodě/závodech

A/003

Toto osvědčení potvrzuje, že všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností, popsanych v

ETA 17/1046, vydané 21. 12. 2017

a

ETAG 026-2 (použitá jako EAD)

v systému AVCP 1 pro vlastnosti, uvedené v ETA, jsou platná, a že výrobní kontroly v závodě prováděné výrobcem se vyhodnocují tak, aby byla zajištěna

stálost vlastností stavebního výrobku.

Tento certifikát byl poprvé vydán 21. prosince 2017 a zůstane v platnosti, dokud nebude ETA, EAD, stavební výrobek, metody AVCP ani výrobní podmínky v závodě významně pozměněny, pokud nebude pozastaven nebo zrušen notifikovaným certifikačním orgánem výrobku.

21. prosince 2017

Ing. Chris Johnson, inženýr

UL International (UK) Limited
Wonersh House, The Guildway, Old Portsmouth Road,
Guildford, Surrey, GU3 1LR, United Kingdom
27-CP-F0855 verze: 1.1

www.kflex.cz



ES CERTIFIKÁT

Notifikovaný subjekt č. 0843

CPR Notifikovaný subjekt UL International (UK) Ltd., Wonersh House, The Guildway,
Old Portsmouth Road, Guildford, Surrey, GU3 1LR, Spojené království

Příloha: Podrobný informační list

Číslo certifikátu: 0843-CPR-0412

Popis výrobku/zařízení: K-FLEX K-FIRE EX MORTAR (malta)

Určení žadatele: L'ISOLANTE K-FLEX S.p.A., Via Don G. Locatelli 35, 20877, Roncello, MB Italy

Informace o výrobku

K-FLEX K-FIRE EX MORTAR (malta)
Malta

Uvedený výrobek vyhovuje:

A – Všem platným požadavkům dle ETA 17/1046

Datum vydání platné ETA:

ETA 17/1046, vydaná 21. prosince 2017

21. prosince 2017

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Chris Johnson', is written over a light blue horizontal line.

Ing. Chris Johnson, inženýr