



ES CERTIFIKÁT

Notifikovaný subjekt č. 0843

CPR Notifikovaný subjekt UL International (UK) Ltd., Wonersh House, The Guildway, Old Portsmouth Road, Guildford, Surrey, GU3 1LR, Spojené království

Osvědčení o stálosti vlastností, 0843–CPR–0411

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 305/2011/EU (Nařízení o stavebních výrobcích neboli CPR) ze dne 9. března 2011, se toto osvědčení vztahuje na stavební výrobek

K-FLEX K-FIRE PIPE WRAP

Těsnění průchodů klasifikováno pro použití v pružných a pevných stěnách a pevných podlahách

Zařízení pro uzavírání trubek, které se používá k vytvoření těsnění průchodů tam, kde hořlavé trubky a izolované kovové trubky procházejí stěnami a podlahami. K-FLEX K-FIRE PIPE WRAP (páska) se dodává v polyetylénových pytlích o velikosti podle průměru trubky. Omotávka se omotá kolem trubky a zatlačí se do otvoru v dělicím prvku/ v K-FLEX K-FIRE BOARD (deska) nebo opatřeného K-FLEX K-FIRE EX MORTAR (malta).

uvedený na trh pod názvem nebo ochrannou značkou

**L'ISOLANTE K-FLEX S.p.A.
Via Don G. Locatelli 35, 20877, Roncello, MB**

Itálie a vyráběný ve výrobním závodě (závodech)

A/003

Toto osvědčení potvrzuje, že všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností, popsaná v

ETA 17/1049, vydané 07. 03. 2019

a

EAD 350454-00-1104, září 2017

v systému 1 (nebo 1+) pro vlastnosti, uvedené v ETA, jsou platná, a že výrobní kontroly v závodě prováděné výrobcem se vyhodnocují tak, aby byla zajištěna

stálost vlastností stavebního výrobku.

Tento certifikát byl poprvé vydán 21. prosince 2017 a zůstane v platnosti, dokud nebude ETA, EAD, stavební výrobek, metody AVCP ani výrobní podmínky v závodě významně pozměněny, pokud nebude pozastaven nebo zrušen notifikovaným certifikačním orgánem výrobku.

7. března 2019

Ing. Chris Johnson, inženýr

UL International (UK) Limited
Wonersh House, The Guildway, Old Portsmouth Road,
Guildford, Surrey, GU3 1LR, United Kingdom
27-CP-F0855 verze: 3.0

www.kflex.cz



ES CERTIFIKÁT

Notifikovaný subjekt č. 0843

CPR Notifikovaný subjekt UL International (UK) Ltd., Wonersh House, The Guildway,
Old Portsmouth Road, Guildford, Surrey, GU3 1LR, Spojené království

Příloha: Podrobný informační list

Číslo certifikátu: 0843-CPR-0411

Popis výrobku/zařízení: K-FLEX K-FIRE PIPE WRAP

Určení žadatele: Adresa L'ISOLANTE K-FLEX S.p.A., Via Don G. Locatelli 35, 20877, Roncello, MB Itálie

Informace o výrobku

K-FLEX K-FIRE PIPE WRAP
Uzávěr trubky

Uvedený výrobek vyhovuje:

A – Všem platným požadavkům dle ETA 17/1049

Data vydání ETA:

ETA 17/1049– vydána 7. března 2019

7. března 2019

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Chris Johnson', is written over a light blue horizontal line.

Ing. Chris Johnson, inženýr